



| Экспликация зданий и сооружений | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Номер на плане | Наименование | Примечание |
| 1 | Многоквартирный 5-этажный жилой дом | существующий |
| 2 | Здание аптеки | существующий |

Условные обозначения:

○ - проектируемая опора со светильником

● - проектируемый светильник на существующей опоре

Примечание:

1. Точка подключения для электроосвещения территории со стороны главного фасада жилого дома - существующая опора №6 (нумерация по проекту). Подключение произвести кабелем СИП4 2х16 мм2.

2. Электроснабжение дворовой части территории жилого дома выполнить в существующем ВРУ жилого дома с установкой автоматического выключателя кабелем АВБДШВ 2х6мм2.

3. Внутри опоры №3 (нумерация по проекту) установить контактор 20А для фотореле. Фотореле выполнить на опоре.

4. На опоре №7 (нумерация по проекту) установить металлический щит, в котором расположить автоматический выключатель, контактор 20А и механический датчик света.

| | | | | | | | | |
|---------|------|-------------|-------|-------|------|--|---------------------|------|
| | | | | | | 020.2018-62-ЭН | | |
| | | | | | | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Рабочей Молодежи №62 в р.п.Арты Свердловской области | | |
| Изм. | Кол. | Лист | № Док | Подп. | Дата | Электроосвещение наружное | Стадия | Лист |
| Разраб. | | Бабушкина | | | | | Р | 3 |
| Гип | | Половникова | | | | | | |
| Утв. | | Кукушкин | | | | Принципиальная схема | ООО "УралСпецСтрой" | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Согласовано

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. №подл.